

 MIVÍZ Kft. A Miskolc Csoport tagja 3527 Miskolc, József A. u. 78. Tel.: 519-300, 519-360	Közműegyeztetés	Iktatószám: TEGY8181
---	------------------------	------------------------------------

Készült: 2024. március 21-én, a MIVÍZ Kft. Műszaki Igazgatóság, Közműnyilvántartási csoport hivatalos helyiségében.

Tárgy: Miskolc, Egyetemi út 2, 40597/20 hrsz Kemény Dénes Sportuszoda parkoló építési terve

E-közmű azonosító: 243614903

Kérelmező neve: Nyiri Lajos

Tervező neve: Nyiri Lajos

Tervszám: 2024/03

A tervező a mai napon bemutatta tárgyi létesítmény tervdokumentációjának munkarészeit egyeztetés céljából.

A MIVÍZ Kft. képviselője a bemutatott munkaközi tervrészekkel **egyetért**, a tervezett megoldásokat **elfogadja** és az alábbiakat rögzíti:

Terv ismertetése:

A 40597/20 ingatlanon jelenleg található parkolók nem tudják az igényeket biztosítani az uszoda számára, ezért szükséges a bővítése. A beruházás a 49597/20 és a 49597/16 hrsz.-ú ingatlanokon valósul meg. A közlekedési út hálózati szerepét tekintve gyűjtőút. Burkolata 6 m széles, kétirányú forgalommal.

A terhelési osztályú pályaszerkezet (térkő burkolat)

- 8 cm 10x20-as térkő burkolat
- 3 cm Z 4/8 ágyazó réteg
- 20 cm Ckt útalap 1 rtg. 20x20-as betonhálóval
- 15 cm vtg. zúzalék fagyvédő- és javítóréteg

Csapadékvíz tekintetében:

A parkolók vízelvezetése 2% lejtéssel az út felé valósul meg. Az út lejtésszöge lehetővé teszi a meglévő csatornába történő elvezetését.

Az érintett területen haladó ivóvízvezeték, szennyvíz- és csapadécsatorna, valamint ezek bekötővezetékeinek, bekötőcsatornáinak vonatkozó szabvány szerinti földtakarását a kivitelezés ideje alatt is biztosítani szükséges. Az építés ideje alatt azokon a helyeken ahol szélesítés illetve új nyomvonal kerül kialakításra földmunkatükröben közlekedni csak súlykorlátozással lehetséges a vezetékek sérülékenysége miatt.

– Az érintett területen elhelyezkedő víziközmű műtárgyakat a terepszint változásának megfelelően szintre kell emelni (födémszerkezettel együtt)! A kialakuló út pályaszerkezetébe valamint az út környezetében kialakuló rendezett terepszintre szakszerű módon kell a kezelőszervek csapszekrényeit, egyéb szerelvényeit és a műtárgyak fedlapjait szintbe helyezni!

– **Az útpálya szerkezet átépítésével érintett műtárgyakat közúti teher viselésére alkalmas módon terepszintre kell helyezni.** Miskolc közigazgatási területén 2006. január 1-től az új telepítésű tisztítóaknak és víznyelőrácsok építése illetve a már meglévők kiemelése kizárólag Duralevel System technológiával (M. M. J. V. Alpolgármesterének 83732/2005. nyilvántartási számú levele alapján), vagy KASI technológiával (M. M. J. V. Alpolgármesterének 2016.06.13-án kelt levele alapján) végezhető. Ennek értelmében társaságunk csak a hivatko-

 MIVÍZ Kft. A Miskolc Csoport tagja 3527 Miskolc, József A. u. 78. Tel.: 519-300, 519-360	Közműegyeztetés	Iktatószám: TEGY8181
---	------------------------	------------------------------------

zott technológiákkal szintbehelyezett fedlapok esetén járulhat hozzá a létesítmény műszaki átadásához.

Társaságunk a tárgyi létesítmény tervszerinti kivitelezéshez az alábbi feltételek betartása mellett járul hozzá:

- A tervezés és a kivitelezés során betartandók az **MSZ 7487-2:1980** előírásai, valamint a **társaságunk tulajdonában lévő közművek** védelme érdekében azok **2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető!**
- A keresztezéseknél védőcső használata szükséges!
- A párhuzamos nyomvonal esetében kötelező betartani a szabvány szerinti védőtávolságot!
- A keresztezési szakaszoknál **a nyomvonalak legkisebb keresztezési szöge a szabványban meghatározott 30° lehet, ennél alacsonyabb keresztezési szög esetén a megfelelő védelemről gondoskodni szükséges!**
- **A víziközmű és csapadékcatorna műtárgyainak szerkezeti változtatásához és áthelyezéséhez nem járulunk hozzá!**
- A kivitelezés során előkerülő, térképi adatszolgáltatás során, a szakági térképszelvényeken nem szerepelő víziközművek és műtárgyaik miatti nyomvonal (módosítás vagy plusz védelem) a kivitelezésben okozott többlet költségeinek felmerülése a megrendelőt terheli.
- A kivitelezési tevékenység csak folyamatos szakfelügyelet mellett végezhető, melyet a kivitelező a munkakezdés előtt 15 nappal társaságunktól írásban (Postacím: MIVÍZ Kft., 3501 Miskolc, Pf. 344; fax: 46/519 306, e-mail: szakfelugyelet@miviz.hu) köteles megrendelni! Társaságunk képviselőjét tárggyal kapcsolatban a Közműnyilvántartási csoport (tel.:46/519-360) látja el.
- Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy szakfelügyeletünk végzése során nyilatkozatunk módosításának jogát fenntartjuk.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes!



.....
Czinege Csaba
MIVÍZ Kft. Közműnyilvántartási csoport